

# 锦州市南站区域供热保障工程项目路面恢复工程书面报告



招标项目标段（包）编号：202421070099474912001

锦州市南站区域供热保障工程已经在锦州市发展和改革委员会批准建设，受招标人委托，锦州华隆项目管理有限公司负责该项目锦州市南站区域供热保障工程项目路面恢复工程招标全过程代理。本次招标工作自2024年01月09日发布公告起，至2024年02月04日中标结果公告发布，历时26天。现将本次招标工作报告如下：

## 一、招标项目标段（包）概况

1. 招标人名称：锦州热力（集团）有限公司
2. 招标项目标段（包）名称：锦州市南站区域供热保障工程项目路面恢复工程
3. 项目地址：城南热源厂至南站大学科技园北段
4. 项目规模：建设一级网及城南供、回水中继泵站等配套供热设施，供热管网主干线最大管径为 DN700，主干线开沟长度 10 公里。主要建设内容如下：
  1. 工程建设 DN700、DN600 高温水主干线，由城南热源厂引出 DN700 管线沿锦娘路向南敷设至阳光花鸟鱼艺大世界后，向西沿无名小路至桃源一期西南角，变径为 DN600，再向南沿规划路至锦州大学科技园附近，与原有南站一级网主干线连通。其中 DN700 开沟长度约 7.55 公里，DN600 开沟长度约 2.45 公里，合计开沟长度 10 公里；
  2. 在城南热源厂东侧主厂房内建设一座供、回水中继泵站，设计流量均为 2015t/h，供水中继泵扬程为 60 米，回水中继泵扬程为 24 米。
5. 招标方式：公开招标

## 二、招标公告及文件下载情况

1. 招标核验日期：2024年01月08日
2. 公告发布日期：2024年01月09日
3. 公告发布媒介：辽宁省招标投标监管网, 辽宁省建设工程信息网, 全国公共资源交易平台（辽宁省·锦州市）
4. 招标文件下载（领取）情况：有5家投标人下载（领取）了招标文件。

## 三、资格预审（后审）情况

本项目采用资格后审，经审查，5家投标人通过资格审查。

#### 四、投标与开标情况

1. 投标情况：至 2024 年 01 月 30 日 09:00 投标截止时间，共有 5 家投标人按时上传（递交）了投标文件。

2. 开标时间：2024 年 01 月 30 日 09:00

3. 开标地点：锦州市公共资源交易中心（锦州市政府采购中心）（锦州市凌河区胜河里 150 号）

#### 五、评标情况

1. 评标委员会组成：本次评标委员会由 5 名专家库随机抽取评标专家及 2 名招标人代表组成。

2. 依据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定及招标文件规定的评标办法，评标委员会对所有通过资格审查的有效投标人的投标文件进行详细评审。最终由评标委员会推荐出前三名投标人为本项目中标候选人。

#### 六、公示及定标情况

本项目于 2024 年 01 月 30 日 在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标候选人公示，公示期间内均无疑义。于 2024 年 02 月 04 日 在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标结果公告。

中标单位：青尧建设有限公司

招标人或其代理机构名称：锦州华隆项目管理有限公司

2024 年 02 月 06 日