

鞍黑高速（台安段）500kV 电力线路迁改项目施工书面报告



招标项目标段（包）编号：202421030020862421001

鞍黑高速（台安段）500kV 电力线路迁改项目已经在台安县发展和改革局批准建设，受招标人委托，辽宁博众工程咨询有限公司 负责该项目鞍黑高速（台安段）500kV 电力线路迁改项目施工招标全过程代理。本次招标工作自2024年08月23日发布公告起，至2024年09月24日中标结果公告发布，历时32天。现将本次招标工作报告如下：

一、招标项目标段（包）概况

1. 招标人名称：台安县工业和信息化局
2. 招标项目标段（包）名称：鞍黑高速（台安段）500kV 电力线路迁改项目施工
3. 项目地址：台安县新开河镇
4. 项目规模：本工程包含 6 项子工程，合计改造路径长度约 13.2km。根据鞍山电网现状，本工程改造时，220kV 新沙一线，220kV 新沙二线，220kV 新桓线以及 66kV 新黄线可以配合停电，暂不考虑电缆过渡方案。实际施工时，若电网方式有变化，不能配合停电，则需要增加额外临时过渡方案。66kV 新热线，66kV 新富 1，2 线，66kV 黄开 1，2 线由于不能停电，需要电缆临时过渡，每条线路需要电缆长度约 500m。1、500kV 董辽 1 线跨鞍黑高速(台安段)差异化改造:改造段长度:4.2km，改造段回路数:单回路，改造段导线型号:线型号 JL/G1A-300/40 钢芯铝绞线，每相 4 根，改造段地线型号:2 根 OPGW。2、500kV 董辽 2 线跨鞍黑高速(台安段)差异化改造:改造段长度:2.8km，改造段回路数:单回路，改造段导线型号:线型号 JL/G1A-300/40 钢芯铝绞线，每相 4 根，改造段地线型号:2 根 OPGW。3、500kV 鹤辽 1、2 线跨鞍黑高速(台安段)差异化改造:改造段长度:1.2km，改造段回路数:双回路，改造段导线型号:导线型号 JL/G1A-630/45 钢芯铝绞线，每相 4 根，改造段地线型号:2 根 OPGW。4、500kV 董辽 1 线加高改造:改造段长度:1.9km，改造段回路数:单回路，改造段导线型号:线型号 JL/G1A-300/40 钢芯铝绞线，每相 4 根，改造段地线型号:2 根 OPGW。5、500kV 董辽 2 线加高改造:改造段长度:1.4km，改造段回路数:单回路，改造段导线型号:线型号 JL/G1A-300/40 钢芯铝绞线，每相 4 根，改造段地线型号:2

根 OPGW。 6、500kV 北王线加高改造:改造段长度:1.7km, 改造段回路数:单回路, 改造段导线型号:线型号 JL/G1A-300/40 钢芯铝绞线, 每相 4 根, 改造段地线型号:2 根 OPGW。

5. 招标方式: 公开招标

二、招标公告及文件下载情况

1. 招标核验日期: 2024 年 07 月 22 日
2. 公告发布日期: 2024 年 08 月 23 日
3. 公告发布媒介: 辽宁省招标投标监管网, 辽宁省建设工程信息网
4. 招标文件下载(领取)情况: 有 3 家投标人下载(领取)了招标文件。

三、资格预审(后审)情况

本项目采用资格后审, 经审查, 3 家投标人通过资格审查。

四、投标与开标情况

1. 投标情况: 至 2024 年 09 月 18 日 10:00 投标截止时间, 共有 3 家投标人按时上传(递交)了投标文件。
2. 开标时间: 2024 年 09 月 18 日 10:00
3. 开标地点: 台安县财政事务中心(台安县公共资源交易中心)(鞍山市台安县繁荣北街 52 号)

五、评标情况

1. 评标委员会组成: 本次评标委员会由 5 名专家库随机抽取评标专家及 0 名招标人代表组成。

2. 依据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定及招标文件规定的评标办法, 评标委员会对所有通过资格审查的有效投标人的投标文件进行详细评审。最终由评标委员会推荐出前三名投标人为本项目中标候选人。

六、公示及定标情况

本项目于 2024 年 09 月 19 日 在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标候选人公示, 公示期间内均无疑义。于 2024 年 09 月 24 日 在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标结果公告。

中标单位: 辽宁两锦大洋电力建设集团有限公司

招标人或其代理机构名称：辽宁博众工程咨询有限公司

2024年09月30日