

沈阳市 LNG 应急调峰储配站工程数字化平台项目书面报告

招标项目标段（包）编号：202421010011378664001



沈阳市 LNG 应急调峰储配站工程已经在沈阳市发展和改革委员会批准建设，受招标人委托，辽宁咨发工程招标咨询服务有限公司 负责该项目沈阳市 LNG 应急调峰储配站工程数字化平台项目招标全过程代理。本次招标工作自 2024 年 10 月 14 日 发布公告起，至 2024 年 11 月 12 日 中标结果公告发布，历时 29 天。现将本次招标工作报告如下：

一、招标项目标段（包）概况

1. 招标人名称：沈阳燃气集团有限公司
2. 招标项目标段（包）名称：沈阳市 LNG 应急调峰储配站工程数字化平台项目
3. 项目地址：沈阳市
4. 项目规模：该项目为城镇燃气应急调峰储配设施工程，建设地点位于沈阳市于洪区洪顺路与四环路交叉口西南角，总占地面积约 13.22 公顷。设计天然气储气规模约 1788 万立方米，应急调峰能力 12 万立方米/小时。站内设置 LNG 常压全容积储罐 1 座，水容积为 2.98 万立方米；配套设置 LNG 低温潜液泵、气化设施，BOG 回收设施，调压计量设施，6 套 LNG 卸装车设施以及 EAG 加热器、地磅等设备。配套新建辅助用房、维修间、变配电室、泵房锅炉房、门卫地磅室、蓄水池等构筑物，建筑面积合计约 7900 平方米。重点设施建筑抗震设防烈度 8 度。配套建设站内安防、控制、监测、防雷等系统，电力设施，道路、绿化、围墙等。
5. 招标方式：公开招标

二、招标公告及文件下载情况

1. 招标核验日期：2024 年 10 月 12 日
2. 公告发布日期：2024 年 10 月 14 日
3. 公告发布媒介：辽宁省招标投标监管网, 中国招标投标公共服务平台, 辽宁省建设工程信息网
4. 招标文件下载（领取）情况：有 4 家投标人下载（领取）了招标文件。

三、资格预审（后审）情况

本项目采用资格后审，经审查，3家投标人通过资格审查。

四、投标与开标情况

1. 投标情况：至2024年11月05日09:30投标截止时间，共有3家投标人按时上传（递交）了投标文件。

2. 开标时间：2024年11月05日09:30

3. 开标地点：沈阳公共资源交易中心（沈阳市政府采购中心）（沈阳市浑南区世纪路1号21世纪大厦B座）

五、评标情况

1. 评标委员会组成：本次评标委员会由4名专家库随机抽取评标专家及1名招标人代表组成。

2. 依据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定及招标文件规定的评标办法，评标委员会对所有通过资格审查的有效投标人的投标文件进行详细评审。最终由评标委员会推荐出前三名投标人为本项目中标候选人。

六、公示及定标情况

本项目于2024年11月06日在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标候选人公示，公示期间内均无疑义。于2024年11月12日在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标结果公告。

中标单位：中国市政工程华北设计研究总院有限公司

招标人或其代理机构名称：辽宁咨发工程招标咨询服务有限公司

2024年11月18日