

兴隆台区东部 10KV 电力线杆改迁工程书面报告

招标项目标段（包）编号：202521110020186941001



兴隆台区东部 10KV 电力线杆改迁工程已经在盘锦市兴隆台区行政审批局批准建设，受招标人委托，盘锦公诚招标有限公司负责该项目兴隆台区东部 10KV 电力线杆改迁工程招标全过程代理。本次招标工作自 2025 年 02 月 25 日发布公告起，至 2025 年 03 月 24 日中标结果公告发布，历时 27 天。现将本次招标工作报告如下：

一、招标项目标段（包）概况

1. 招标人名称：盘锦市兴隆台区工业和信息化局
2. 招标项目标段（包）名称：兴隆台区东部 10KV 电力线杆改迁工程
3. 项目地址：爱顿国际城东侧
4. 项目规模：10KV 架空电力线改为 10KV 高压电缆 600m，穿管直埋敷设，过兴隆台街采用镀锌钢管 DN185 顶管穿越方式，穿越管线深度不小于 3 米。电力电缆采用直埋敷设，埋深 1.2m，全程穿氯化聚氯乙烯(CPVC)管(550m)，沿路由设置 3 处直通型电缆井，电缆每隔 100m 设置电缆标志桩。
5. 招标方式：公开招标

二、招标公告及文件下载情况

1. 招标核验日期：2025 年 02 月 24 日
2. 公告发布日期：2025 年 02 月 25 日
3. 公告发布媒介：辽宁省招标投标监管网, 辽宁省建设工程信息网, 全国公共资源交易平台（辽宁省·盘锦市）
4. 招标文件下载（领取）情况：有 4 家投标人下载（领取）了招标文件。

三、资格预审（后审）情况

本项目采用资格后审，经审查，4 家投标人通过资格审查。

四、投标与开标情况

1. 投标情况：至 2025 年 03 月 18 日 09:00 投标截止时间，共有 4 家投标人按时上传（递交）了投标文件。
2. 开标时间：2025 年 03 月 18 日 09:00
3. 开标地点：盘锦市公共采购交易中心(盘锦市兴隆台区惠宾街 115 号)

五、评标情况

1. 评标委员会组成：本次评标委员会由 4 名专家库随机抽取评标专家及 1 名招标人代表组成。

2. 依据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定及招标文件规定的评标办法，评标委员会对所有通过资格审查的有效投标人的投标文件进行详细评审。最终由评标委员会推荐出前三名投标人为本项目中中标候选人。

六、公示及定标情况

本项目于 2025 年 03 月 18 日 在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标候选人公示，公示期间内均无疑义。于 2025 年 03 月 24 日 在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标结果公告。

中标单位：辽宁亿晟电力建设有限公司

招标人或其代理机构名称：盘锦公诚招标有限公司

2025 年 04 月 09 日