

康平县张强镇农村集中供水工程书面报告

招标项目标段（包）编号：202521010090269847001



康平县张强镇农村集中供水工程已经在沈阳市水务局批准建设，受招标人委托，沈阳益铭招投标咨询有限公司负责该项目康平县张强镇农村集中供水工程招标全过程代理。本次招标工作自2025年03月12日发布公告起，至2025年04月08日中标结果公告发布，历时27天。现将本次招标工作报告如下：

一、招标项目标段（包）概况

1. 招标人名称：康平县水利事务服务中心
2. 招标项目标段（包）名称：康平县张强镇农村集中供水工程
3. 项目地址：康平县
4. 项目规模：1.水源井工程：新建5座水源井，并利用华家村泵房现有2座水源井(6用1备)。新建5座水源井位于华家村现有村支部的新建净水厂西侧，原有华家村水源井位于现状华家村泵房附近。新建水源井均为管井结构，暂定井深100m管，井孔直径650mm，施工期根据地质条件进行调整。水源井上部建设加压泵房。2.净水厂工程：新建净水厂位于华家村现有村支部位置，总建筑面积514.09m²，配套建设铁艺围墙、大门、水泥混凝土道路和厂区绿化。净水车间采用钢筋混凝土框架结构，屋面采用轻钢彩板防水保温屋面。净水厂设有调节水池、清水池和废水收集池。3.二次加压泵站工程：二次加压泵站位于前辛屯村部东侧空地，建筑面积为49.16m²。泵房东侧新建地埋清水池一座，总体积180m³，有效容积160m³。4.输配水管道工程：新建PE100级DN100输水管道总长0.8km，DN50-DN150配水管道总长36.15km，管道设计压力1.0MPa。输水管道从新建及现有水源井开始敷设，将原水加压送到净水厂的调节水池。配水管道起点为华家村净水厂，沿道路敷设至华家村泵房、达子营泵房、后辛屯泵房及新建前辛屯二次加压泵房，通过新建前辛屯的二级加压泵站加压后供至后端17个村屯泵站出水口接管点位置。输配水管道大部分沿现状或规划道路采用大开挖铺设，穿越道路、院墙、排水沟等均采用拉管施工。沿线设置D1400检修阀井、D1200空气阀井、D1200排水阀井。在白伊、七家子等10处计算水压超过40m处设置减压阀井，在配水主线主要分叉口及村屯主线接口位置设置流量计井。安装IC卡智能水表3226套。

5. 招标方式：公开招标

二、招标公告及文件下载情况

1. 招标核验日期：2025年03月11日

2. 公告发布日期：2025年03月12日

3. 公告发布媒介：辽宁省招标投标监管网, 全国公共资源交易平台（辽宁·沈阳市）

4. 招标文件下载（领取）情况：有9家投标人下载（领取）了招标文件。

三、资格预审（后审）情况

本项目采用资格后审，经审查，5家投标人通过资格审查。

四、投标与开标情况

1. 投标情况：至2025年04月02日 13:30 投标截止时间，共有5家投标人按时上传（递交）了投标文件。

2. 开标时间：2025年04月02日 13:30

3. 开标地点：沈阳公共资源交易中心（沈阳市政府采购中心）（沈阳市浑南区世纪路1号21世纪大厦B座）

五、评标情况

1. 评标委员会组成：本次评标委员会由4名专家库随机抽取评标专家及1名招标人代表组成。

2. 依据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定及招标文件规定的评标办法，评标委员会对所有通过资格审查的有效投标人的投标文件进行详细评审。最终由评标委员会推荐出前三名投标人为本项目中标候选人。

六、公示及定标情况

本项目于2025年04月03日在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标候选人公示，公示期间内均无疑义。于2025年04月08日在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标结果公告。

中标单位：辽宁鑫平建设工程有限公司

招标人或其代理机构名称：沈阳益铭招投标咨询有限公司

2025年04月11日